

Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „*Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 40*”.

Pytania i odpowiedź do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana treści SIWZ

I. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), udziela odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego postępowania:

1. Czy w wycenie należy uwzględnić ogrzewanie rynien?

Tak, należy.

2. Czy w wycenie należy uwzględnić instalację odgromową na dachu?

Tak, należy.

3. Prosimy o potwierdzenie że wszystkie okna bezklasowe (bez odporności ogniowej) mają być wykonane z profili PCV?

Wszystkie okna bezklasowe mają być wykonane z profili PCV.

4. Prosimy o potwierdzenie, że roboty konstrukcyjne żelbetowe dotyczą wyłącznie wykonania ławy fundamentowej ŁF1, wanny żelbetowej, nadproży N6 i N7, płyty PL-1, schodów wewnętrznych i wieńca W-1, a nie dotyczą pozostałych konstrukcji żelbetowych tj.: ław fundamentowych ŁF-2, ściany oporowej 1, ściany oporowej 2, murku M-1, pochylni dla niepełnosprawnych, pochylni P-1, pochylni P-2, płyty PL-2, schodów zewnętrznych PB-5, schodów zewnętrznych PB-6. Pozycje i ilości w przedmiarze nie wskazują, aby wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych obejmował ten etap robót?

Roboty konstrukcyjne żelbetowe w I etapie dotyczą wyłącznie wykonania ławy fundamentowej

ŁF1, wanny żelbetowej, nadproży N6 i N7, płyty PL-1, schodów wewnętrznych i wieńca W-1.

5. Prosimy o potwierdzenie, że okno (witryna) OK1.2 również jest w zakresie zamówienia?
Witryna OK1.2 należy do kolejnego etapu realizacji, jako element wyposażenia wnętrza budynku (zgodnie z załączonym zestawieniem).

6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie tego zamówienia jest wyłącznie dostawa ślusarki drzwiowej zewnętrznej- DR0.1, DR0.3, DR0.15 oraz wrót garażowych DR0.2, DR0.4, a nie dotyczą pozostałych pozycji z załączonego w dniu 17.07.2020 Zestawienia stolarki drzwiowej (Załącznik nr 2)?
Pierwszy etap zamówienia obejmuje wyłącznie ślusarkę zewnętrzną (zgodnie z załączonym zestawieniem).

7. Z projektu wynika, że „ogniomury” są na jednym poziomie z połącją dachu. Czy Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie?
Zazwyczaj ogniomury wykonuje się wyniesione ponad połąć dachu. Zgodnie z rysunkiem „widok dachu”, szczyt kalenicy dachowej znajduje się na poziomie 7,25m, zaś szczyt ogniomuru na wysokości 7,30m. W tym przypadku ogniomur nie stanowi formy zabezpieczenia ogniowego, a jedynie akcent architektoniczny. Wyniesienie tego fragmentu dachu jest symboliczne.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:


Treść w/w pytań i odpowiedzi wraz z załącznikami do nich stanowią integralną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

III. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, tj.

Termin składania ofert: 31.07.2020 r godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31.07.2020 r. godz. 11:30.

Dyrektor Generalny Urzędu



Mirosław Suski

Załącznik:

- załącznik nr 1 zestawienie ślusarki drzwiowej,
- załącznik nr 2 zestawienie stolarki okiennej,
- załącznik nr 3 – zestawienie piętro,
- załącznik nr 4 zestawienie parter,
- załącznik nr 5 zestawienie piwnica.